




T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İMAL)

Ruhsat No:	2025/199	Ruhsat Tarihi	09.10.2025
Ürünün Ticari Adı/Tipi	Clooph Granül Klor 90 / Ürün Tipi -2		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Symclosene		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-90-1		
Aktif Madde/ler ve Oranları	(a/a) Symclosene %100 (Aktif klor %90)		
Hedef Canlı/Canlılar	<i>E.faecium</i> , <i>E.coli</i> , <i>P.aeruginosa</i> , <i>L.pneumophila</i> , <i>S.aureus</i> .		
Fiziki Hali (Tablet, Granül vb.)	Granül		
Uygulama Dozu	Açık yüzme havuzlarında 1 ppm serbest klor düzeyi için 100m ³ suya 110 gr, 3 ppm serbest klor düzeyi için 100m ³ suya 330 gr ürün uygulanır.		
Ambalaj Miktarı/ Miktarları	1kg, 5kg, 10kg, 15kg, 18kg, 20kg, 25kg, 30kg, 40kg, 50kg.		
Antidotu	Spesifik antidotu yoktur.		
Zararlılık İfadeleri	H272, H302, H319, H335, H400, H410, EUH031		
Raf Ömrü	2(iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	AS-SU Su Teknolojileri Maden Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Malıköy Anadolu OSB Mah. 16. Cad. No:10 Sincan/ANKARA		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Agora Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10017 Sok. No:4 İTOB Organize San. Bölgesi Tekeli Menderes/İZMİR		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	20.09.2026		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	09.10.2025/İlk izin		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4.mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14'üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.


Doç. Dr. Erdoğan ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not : 24 Aylık stabilite testleri tamamlandığında ruhsat süresi uzatılacaktır.